

攀枝花学院办公室文件

攀学院办〔2023〕17号

关于印发 《消防安全管理工作实施细则》的通知

各单位：

现将《消防安全管理工作实施细则》印发你们，请结合实际，认真贯彻落实。

攀枝花学院办公室

2023年7月19日

消防安全管理工作实施细则

为了加强和规范学校消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》（教育部公安部〔2009〕28号）等法律法规，结合《攀枝花学院安全稳定管理办法》（攀学院〔2021〕65号）、《攀枝花学院消防安全管理办法》（攀学院办〔2023〕11号）等文件精神，制定本细则。

一、消防安全责任

校内各单位负责人是本单位的消防安全的第一责任人，总体负责本单位的消防安全工作，同时应根据本单位实际情况指定专人作为本单位消防安全责任人，具体负责消防安全工作，并履行相关消防安全职责。

1. 落实消防安全责任制度，明确岗位职责和责任人，建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度及消防台账；
2. 开展经常性的消防安全教育、培训及演练；
3. 定期开展防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；
4. 制定本单位灭火和应急疏散预案，按照规定的程序与措施处置火灾事故，保护现场，协助有关单位调查火灾事故原因；

驻校内其他单位（合作单位、经营单位）的主要负责人（经营者）是该单位消防安全第一责任人，除履行上述消防安全责任外还应按规定配置消防设施、器材，设置安全疏散指示标志和应

急照明设施，并确保设施、器材完好有效，疏散通道、安全出口畅通。

保卫处是学校消防安全管理职能部门，负责学校消防安全，在学校安全稳定工作小组领导下开展消防安全管理各项工作。

1. 开展学校的消防宣传；
2. 定期开展校内消防检查，消防安全隐患的排查及处置；
3. 组织校内消防演练；
4. 做好消防器材、设施设备的配备，维护和更换；
5. 做好自消系统的管理，确保楼宇消防安全；
6. 配合上级消防部门完成消防相关工作；

二、消防安全管理

1. 学校消防安全重点单位（部位）：

（1）学生宿舍、食堂、教学楼、图书馆、室内体育场（馆）、学生会堂、学生活动中心、超市等人员密集场所；

（2）学校校史馆、档案馆、保密室、机要室、财务室等要害部门及部位；

（3）实验室、计算机房、监控中心、消防控制室、印刷厂；

（4）变电站、配电室、水泵房、燃气站、库房等部位；

（5）学校网络、广播站等传媒部门；

（6）学校校内及周边林区；

（7）高层建筑、木质结构建筑及地下室、半地下室；

（8）建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

(9) 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。

校内消防安全重点单位(部位)应设立消防责任牌(明确具体消防责任人及联系方式),设置防火标志,每日开展防火巡查,确定巡查的人员、内容、部位和频次,校内其他单位可根据需要组织防火巡查。

巡查的主要内容包括:

(1) 有无违章用火、用电情况;

(2) 安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好,发现问题及时报修;

(3) 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整,确保其完好有效,发现问题及时报修;

(4) 常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用,发现问题及时报修;

(5) 消防安全重点部位的人员在岗情况;

(6) 其他消防安全情况。

2. 各单位进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动,必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准,并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收及备案手续(同时向学校保卫处消防科报备)。

3. 学生宿舍、教室、实验室、会堂、活动中心等人员密集场所,禁止违规使用大功率电器及明火,宿舍内不得存储易燃易爆

物品；在通道、门窗、阳台等部位不得设置、摆放影响逃生和灭火救援的障碍物。

4. 各单位购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施；对管理和操作人员必须进行岗前培训，持证上岗。

5. 校内禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；

6. 因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向保卫处申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施，建筑物局部施工需要使用明火时，应采取必要防火隔离等措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

三、消防安全教育培训及演练

各单位应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入本单位消防安全年度工作计划，每年开展不少于一次的消防安全教育和培训，组织或参加至少一次应急疏散演练。

消防安全教育和培训的主要内容包括（不限于）：

1. 国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；
2. 本单位、本岗位的火灾预防知识和措施；
3. 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
4. 报告火警、扑救初期火灾和自救互救技能；
5. 组织、引导在场人员疏散的方法。

四、消防安全检查和整改

校内消防安全重点单位（部位）开展每日防火巡查，并确定

巡查的人员、内容、部位和频次，及时排查消除消防安全隐患。

校内各单位每月至少开展一次所属消防责任范围内的防火检查，重大节日、重要活动和寒暑假前后均要开展消防安全检查。检查的主要内容包括（不限于）：

1. 用火、用电有无违章情况；
2. 疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
3. 消防设施、器材配置及有效情况；
4. 消防安全标志设置及其完好、有效情况；
5. 消防水源情况；
6. 重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；
7. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；
8. 防火巡查落实及记录情况；
9. 火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；
10. 其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录，检查人员应当在检查记录上签名。

对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全，并及时向学校消防安全管理部门报告，提出整改方案，确定整改措施、期限。

五、消防档案建设

各单位消防档案建设材料将纳入本单位年度安全稳定工作

绩效考核，消防档案应包含以下内容：攀枝花学院消防安全管理情况统计表；攀枝花学院消防安全检查情况月统计表；攀枝花学院消防安全教育培训情况登记表。消防安全重点单位（部位）还应完成攀枝花学院重点单位日防火巡查记录表。

- 附件：
1. 攀枝花学院 XX（单位）消防安全管理情况统计表
 2. 攀枝花学院消防安全检查情况月统计表（X月）
 3. 攀枝花学院 XX（单位）消防安全教育培训情况登记表
 4. 攀枝花学院重点单位日防火巡查记录表

附件 1

攀枝花学院 XX（单位）消防安全管理情况统计表

部门消防责任人：

联系电话：

部门	重点防火部位	所在区域及使用情况	消防安全管理 具体责任人	联系电话	备注
后管处膳食科	学生一食堂	学生食堂一楼、学生食堂			
后管处公寓中心	学生公寓*号楼	学生公寓*号楼一楼 55 间 寝室 101 至 151、学生寝 室			
后管处水电中心	配电房	学生公寓*号楼**室、配 电房			
图书馆流通部	书库	图书馆一楼 101，文科书 库及阅览室			
生化学院实验中心	实验室	生化楼二楼 205，基础化 学实验室			

附件 2

攀枝花学院消防安全检查情况月统计表（X 月）

部门：

检查人员：

检查项目	检查内容	是否存在问题(如有请表述清楚)	处理情况	备注
用火方面	有无违规用火（除食堂、实验室、按相关规定申请使用的，校内禁止明火使用）			
用电方面	自行接入线路			
	插线板使用年限超期；插线板存在线路缠绕使用；多个插线板串联使用等			
	电器较多存在负荷用电情况			
	是否存在电瓶车充电情况			
	室内线路老化；电闸使用时间过长未定期检修等			
消防设施器材方面	灭火器数量不足；灭火器失效			
	疏散指示灯不能正常工作			
	应急照明灯不能正常工作			
	室内消防栓水枪、水带缺失			
消防安全标示、通道方面	安全标志是否完好			
	通道存在杂物堵塞；通道门不能正常开启			
	消防安全门损坏、不能正常使用			
消防水源方面	室内消防栓是否缺水			
员工方面	员工宿舍、重点部位员工在岗情况、员工消防知识掌握情况			
易燃易爆危险品方面	保管是否安全，使用是否规范，有无相关的管理措施或办法			
防火巡查方面	重点防火单位要求开展日巡查，其他单位根据实际情况定期开展防火巡查			
室内物品方面	存在易燃、易爆物品			
	物品堆放过多			
	大功率违规电器			
火灾隐患方面	是否存在火灾安全隐患，如有是否已采取措施进行整改			
其他涉及消防的方面	（如有请自行列举并填报）			

附件 3

攀枝花学院 XX（单位）消防安全教育培训情况登记表

序号	培训内容	培训地点	培训对象	参加人数	授课人	培训时间	培训性质

附件 4

攀枝花学院重点单位日防火巡查记录表

日期			巡查人										
检查内容	巡查部位	巡查时间、情况（如无异常请打√，有问题请备注并处理，本部门无法处理时报学校保卫处消防科）											
用火用电情况		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
疏散通道是否通畅		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
安全出口是否通畅		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
消防设施器材是否完好		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
消防安全标志是否完好		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
场所所有无遗留火种		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
其他消防安全情况		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31					
备注													

